

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022年8月30日

用人单位 (建设项目)名称	华润新能源（延安）有限公司	联系人	齐伟
地理位置	陕西省延安市吴起县长城镇		
项目名称	华润新能源（延安）有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	华润新能源（延安）有限公司是华润电力在延安市投资建设的第一个风电项目，总投资8亿元。位于陕西省延安市吴起县长城镇境内，所建风机多位于山顶或山脊等地势较高处，海拔在1550~1800m之间。总装机容量为100MW，分两期开发建设，一期项目安装25台金风CW115-2000风力发电机，二期项目安装25台明阳MY2000-121风力发电机，一二期项目共用升压站。以一回110kV送出线路通过周湾风电场接入延安西330kV变电站。一期项目于2019年10月投产，二期项目于2020年12月投产。		
项目负责人	李排		
现场调查人	李排、刘素宾		
现场调查时间	2022.06.23	用人单位陪同人	齐伟
现场采样、检测人员	李排、刘素宾		
采样、检测 时间	2022.06.24~06.26	用人单位陪同人	李龙祥
报告完成日期	2022.08.24	报告编号	DX/XP-ZP220619
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	存在的职业病危害因素： 工频电场、噪声。 检测结果： 噪声：用人单位各工种接触的噪声40小时等效声级均不超过国家职业接触限值。 工频电场：用人单位巡检工接触工频电（磁）场时间加权平均值均不超过职业接触限值。		

<p>评价结论与建议</p>	<p>评价结论：</p> <p>用人单位总体布局、生产工艺与设备布局符合要求；建筑物采光照明、通风与空气调节、采暖满足卫生要求；职业病危害防护设施达到了一定的防护效果；开展了职业健康检查工作；个人防护用品发放及时，指定专人对防护用品的佩戴情况进行监督；辅助用室的设置符合相关法律、法规的要求；职业卫生管理制度完善，执行情况有待加强。</p> <p>用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》及相关的法律、法规及规章，同时根据本报告书提出的建议，继续开展、完善职业病危害防治工作，切实保护劳动者健康。</p> <p>建议：</p> <p>(1) 继续做好主变压器、配电设施、风机等设备的维护管理工作，发现损坏的防护设施及时修理或更换，减小运行期间产生的噪声，尽量避免风机偏航故障的发生。</p> <p>(2) 加强对个人使用的职业病防护用品佩戴的监督，在工频电场、噪声等存在职业病危害的作业场所作业时，必须正确佩戴个人使用的职业病防护用品。</p> <p>(3) 按照《工作场所职业卫生管理规定》和《用人单位职业健康监护监督管理办法》当对拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者和拟从事有特殊健康要求作业的劳动者进行上岗前的职业健康检查；对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》等有关规定组织在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者；按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的规定，为劳动者建立职业健康监护档案并完善档案内容；对在岗期间职业健康检查出现异常的应做妥善处理，对职业禁忌证患者或职业病病人，应以公司红头文件的形式调离原岗位并妥善安置。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<p>—</p>
<p>现场影像资料</p>	

