

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2021年10月30日

用人单位 (建设项目)名称	河南蓝天新长燃气有限公司	联系人	王部长
地理位置	办公区位于河南省新乡市长垣县山海大道大广高速西 500 米路南		
项目名称	河南蓝天新长燃气有限公司2021年职业病危害因素检测		
项目简介	河南蓝天新长燃气有限公司（以下简称“用人单位”）前身为新乡市新长燃气有限公司，成立于2004年9月，2015年7月15日，引入河南蓝天燃气股份有限公司（简称“蓝天燃气”，上市公司，股票代码833371）股权投资，2015年12月7日，成为蓝天燃气旗下全资控股子公司，随后更名为河南蓝天新长燃气有限公司。目前，公司下辖长垣、封丘、延津、原阳四个县城市燃气公司、五个分输站、四个CNG加气站，长输管线125公里，其中卫辉至长垣主管道为70公里，延津至原阳支线为34公里，封丘支线为13公里，延津支线为8公里，是一家集长输管线、城市燃气、CNG加气站、门站等于一体的综合性能源企业。用人单位主营城市工业、民用燃气供应、储存、车用天然气加气站、燃气安装与维修。供气范围涵盖长垣、延津、原阳、封丘四县城区及长垣起重工业园区和各县产业集聚区，已安装民用户20万余户，工商业用户400多家，日供气量最多可达10万余方。用人单位办公区位于河南省新乡市长垣县山海大道大广高速西500米路南		
项目负责人	武斌		
现场调查人	武斌、杨淑娟		
现场调查时间	2021.9.17	用人单位陪同人	郭林、郭子斋、郭德俊、杨保兴、周亚坤
现场采样、检测人员	高见宇、李廷峰		
采样、检测时间	2021.9.29-2021.9.30	用人单位陪同人	郭林、郭子斋、郭德俊、杨保兴、周亚坤
报告完成日期	2021.10.30	报告编号	DX/JP-ZP210987
用人单位 (建设项目)存在的职	存在的职业病危害因素： 毒物：硫化氢		

<p>业病危害因素及检测结果</p>	<p>物理因素：噪声、工频电场</p> <p>检测结果： 本次检测用人单位各工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。</p>
<p>评价结论与建议</p>	<p>结论：本次检测用人单位各工种接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。</p> <p>建议：（1）加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用，在生产过程中，开启现有防护设施，对维护保养的设备应补充完善职业危害防护设施维护维修记录。</p> <p>（2）监督作业工人正确佩戴和使用劳动防护用品，尤其是在高噪声设备巡检的作业工人，严格执行未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业的制度。</p> <p>（3）管理组织要切实发挥管理作用，全面贯彻落实《中华人民共和国职业病危害防治法》和相关的法律、法规、职业卫生有关的标准，切实对本单位的职业病危害防治工作负责。</p> <p>（4）按照《职业健康监护技术规范》的要求，安排作业工人进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。</p> <p>（5）在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程，以及本次工作场所职业病危害因素检测结果。</p>
<p>技术审查专家组评审意见</p>	<p>—</p>
<p>现场影像资料</p>	